

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbugghen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen
- BTV Brabant-Wallon
- BTV Brussel
- BTV Hainaut
- BTV Liège
- BTV Limburg
- BTV Namur / Luxembourg
- BTV Oost-Vlaanderen
- BTV Vlaams-Brabant
- BTV West-Vlaanderen

Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRES INSTALLATIE: Zénobe Grammestraat 31
2018 Antwerpen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Julie Totte

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 18/02/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwarend~~ ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 11.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADJ

Type van de aardelektrode: lus ~~baren~~ - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 27 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

* Stroomkringen: zie eendradchema's.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

- BESLUIT**
- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/02/19 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - 2. De installatie is **niet conform**.
 - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

83 DEZEL



voor de Directeur,